



na odcinku o długości 16,00m (pomiedzy studniami D1 i D2) zgodnie z uzgodnieniem RU.461.2.7.15.2022(1) z dnia 20.04.2022r.

**D1**

**D0**

**Tymczasowa komora przewietrowana o wymiarach: 2,0x2,0m**

**Projektowana kanalizacja deszczowa w ramach przebudowy ul. Igołomskiej**

- Odcinek: D0-D1
- długość: L=27,30m
- średnica: dn200mm PP
- spadek: 1,6%
- przepustowość: 40 l/s

